

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № 76»

мкр. Паново, д. 28а, г. Кострома, 156010, ИНН – 4401148114, ОГРН 1144401000160
Тел./ факс (4942) 43-03-61; E-mail: MADOU_detsad_76@mail.ru

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ дошкольного образовательного учреждения города Костромы « Детский сад № 76»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта: Костромская область, город Кострома, м/р-н Паново, 28а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2563,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11324,17 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 76»,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 156010, город Кострома, м/р-н Паново, 28а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Костромы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Кострома, ул. Депутатская, д.47

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг:
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 324 чел
- 2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка "Полиграфкомбинат":

маршрутное такси № 83, 52, 33, 48, автобус № 22, 48

Остановка ТРЦ "Паново": маршрутное такси № 57, 70, 50, 93, 46, 94, 22,
тролейбус № 1, автобус № 25, 10

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 230 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная – знаки дорожного движения

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное асфальтовое покрытие, высокие бордюры)

Местность в районе расположения ДООУ имеет ровный и пологий характер, вход в калитку детского сада расположен на возвышенности по отношению к улице Южная и имеются ступени без поручней и пандусов. При движении от остановки к зданию детского сада имеются многочисленные перепады и преграды для движения (нет съездов для людей с ОВЗ, недостаточная освещенность пути следования в темное время суток.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К,О,С,Г,У)
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех	ДЧ-В

	зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С), ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект временно недоступен для инвалидов-колясочников, доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. Для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения необходимо расширение прохода калитки (замена ворот), устранение порогов, устранение дефектов асфальтового покрытия, установка пандусов, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима установка поручней, для инвалидов с нарушениями зрения необходима контрастная маркировка ступеней, установка направляющей тактильной плитки (на полу), для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо переоборудование санитарно-гигиенического помещения (переоборудование раковины (высота, поручень), установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, установка крючков для костылей)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- расширение прохода калитки (замена ворот), - установка поручней у лестницы около калитки, - установка пандуса около калитки - устранение дефектов асфальтового покрытия
2.	Вход (входы) в здание	- установка пандуса - устранение порогов - установка поручней
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- установка поручней внутри здания - выравнивание лестничного марша, - контрастная маркировка ступеней, - установка направляющей тактильной плитки (на полу)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	- переоборудование раковины (высота, поручень), - установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, - установка крючков для костылей
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки	установка направляющей тактильной

