



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, Кострома, 156019, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-738

Предписание № 25/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 76»

28 февраля, 02, 17 марта 2020 года государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Смирновой Д.В. проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 79» зарегистрированного по адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, д. 28 А, место фактического осуществления деятельности: г. Кострома, м/р-н Паново, д. 28 А

При проведении проверки присутствовали: заведующий Забатурина Ирина Гурьевна, заместитель заведующего Мозговенко Галина Николаевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Частично кабельные линии пожарной сигнализации (шлейфы пожарной сигнализации) выполнены кабелем ТРП, КСВП без маркировки, проложены открытым способом.	• ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • п. 12.60 НПБ 88-2001	01.03.2021	

		«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; • п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»; • п. 13.15.3, 13.15.7 СП 5.13130.2009; • СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; • ГОСТ 31565-2012		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в марте 2021 года (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Костромы

по пожарному надзору

Смирнова Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 03 2020 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Бригадир Стариков
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 03 2020 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору