



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почтовый адрес: ул. Красноармейская, д. 8, Кострома, 156961
Телефон: (4942)35-10-31, Факс: (4942)35-04-33
E-mail: kostroma@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10.3-215-642вн-П/0009-2021
Об устранении выявленных нарушений**

г. Кострома,
пр-кт Речной, д. 145
(место составления предписания)

«18» февраля 2021 года
(дата составления предписания)

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы «Детский сад № 3»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки с целью устранения выявленных

(плановой/внеплановой)

нарушений, отраженных в акте проверки от 18.02.2021 № 10.3-215-642вн-А/0009-2021

(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 3».

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:


№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно технического документа	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (п.ов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
Техническая документация, работа с персоналом. 156003, Костромская область, г. Кострома, Проспект Речной, дом 145.			
1.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов Потребителя с IV группой по электробезопасности до 1000В.	ПТЭЭП п. 1.2.3, п.1.2.7. п.1.4.28.	18.08.2021

Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Ярославской и Костромской областям
Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(должность)


(подпись)

/Р.И. Тощев/
(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Голубева Мария Николаевна – врио заведующего Детский сад № 3 города Костромы (действует на основании Постановления администрации города Костромы от 28.01.2020 № 4-пк).

«18» февраля 2021 года


(подпись)

/М.Н. Голубева /
(Ф.И.О.)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)