



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, 156019, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
Кострома, ул. Индустриальная, 53, 156019, тел: 8(4942) 493-738, факс: 493-706

г. Кострома

(место составления акта)

« 18 » октября 20 17 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя
№ 106

По адресу/адресам: г. Кострома, ул. Свердлова, 51 А

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 106 от «24» августа 2017 года главного государственного инспектора г. Костромы по пожарному надзору Захарова Александра Евгеньевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», зарегистрированного по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 51 А, место фактического осуществления деятельности: г. Кострома, ул. Свердлова, 51 А

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Дата и время проведения проверки:

« 21 » сентября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0.5 ч.

« 27 » сентября 20 17 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

« 05 » октября 2017 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0.5 ч.

« 18 » октября 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 0.5 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 3.5 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным отделом НД г. Костромы УНД ГУ МЧС России по Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Экзакторисов 2.09.2017 О.А. Исаева - руководящий

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Костромы по пожарному надзору Калинин Евгений Павлович, государственный инспектор г. Костромы по пожарному надзору Ковшов Артем Александрович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Исаева О.А., зам. заведующего Мокрова О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №12 «Почемучки», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по ширине лестничного марша (0,68 м.), уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0,37 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II-A.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-A.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №11 «Непоседы», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0,3 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II-A.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-A.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.

3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №4 «Божьи коровки», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0.17 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II-A.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-A.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.</u>
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №3 «Осьминожки», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0.35 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II-A.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-A.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.</u>
5.	Помещения хозблока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре /СОУЭ/ в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 61 ППР РФ; п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52, ст. 54 ч. ч. 1, 2, ст. 83 ч. 1, ч. 10 ФЗ-123; п. п. 4, 14 п. 38 табл.3, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 17.1, приложение А таблица А1, приложение М СП 5.13130.2009.	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.</u>
6.	Не обеспечен резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), (не менее 10% при числе шлейфов 10 и более) предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями.	ст. 1 ФЗ-69; п.3, п. 4 ст. 4 ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 12.47 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.</u>

7.	Пожарная декларация, представленная на объект защиты содержит недостоверные сведения в части принятых нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте защиты.	ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О пожарной безопасности"; ч. 4 ст. 64 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7, п. 8 Приказа МЧС России № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистраций декларации о пожарной безопасности».	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», должностные лица.</u>
----	---	--	---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 106/1/1 от 18.10.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Костромы
по пожарному надзору

(подпись, заверенная печатью)

Е.П. Калинин

Государственный инспектор г. Костромы
по пожарному надзору

(подпись, заверенная печатью)

А.А.Ковшов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » 10 / 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)