



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, 156019, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
Кострома, ул. Индустриальная, 53, 156019, тел: 8(4942) 493-738, факс: 493-706

Предписание № 106/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы
«Центр развития ребенка-детский сад № 38».

21 сентября, 27 сентября, 05 октября, 18 октября 2017 года государственными инспекторами г. Костромы по пожарному надзору Калининым Евгением Павловичем, Ковшовым Артемом Александровичем проведена плановая выездная проверка с целью соблюдения требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-детский сад № 38», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 51 А

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №12 «Почемучки», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по ширине лестничного марша (0,68 м.), уклону лестницы (более 45°), высоте рас-	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II-A.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-A.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-L.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	<u>20.07.2018</u> <u>год</u>	

	положения площадки находящейся ниже уровня выхода (0.37 м)			
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №11 «Непоседы», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0.3 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II.А.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-А.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	<u>20.07.2018</u> год	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №4 «Божьи коровки», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0.17 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II.А.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-А.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	<u>20.07.2018</u> год	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности группы №3 «Осьминожки», а именно: наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа не соответствует требованиям норм по уклону лестницы (более 45°), высоте расположения площадки находящейся ниже уровня выхода (0.35 м)	ч.3 ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона № 123; п. 33 ППР в РФ; п.4.6, п. 4.10 СНиП II.А.5-62; п. 4.5, п. 4.9 СНиП II-А.5-70; п. 3.12, п. 4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования	<u>20.07.2018</u> год	
5.	Помещения хозблока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре /СОУЭ/ в соответствии с требованиями норма-	ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 61 ППР РФ; п. 1 п. 2 ч.2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52, ст. 54 ч. ч. 1, 2, ст. 83 ч. 1,	<u>20.07.2018</u> год	

	тивных документов по пожарной безопасности.	ч. 10 ФЗ-123; п. п. 4, 14 п. 38 табл.3, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 17.1, приложение А таблица А1, приложение М СП 5.13130.2009.		
6.	Не обеспечен резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), (не менее 10% при числе шлейфов 10 и более) предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями.	ст. 1 ФЗ-69; п.3, п. 4 ст. 4 ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 12.47 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	<u>20.07.2018</u> год	
7.	Пожарная декларация, представленная на объект защиты содержит недостоверные сведения в части принятых нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте защиты.	ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О пожарной безопасности"; ч. 4 ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7, п. 8 Приказа МЧС России № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистраций декларации о пожарной безопасности».	<u>20.07.2018</u> год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору, а именно:

в июле 2018 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Гос. инспектор г. Костромы по пожарному надзору Калинин Е.П.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)

18.10.2017

М.Л.П.*

Гос. инспектор г. Костромы по пожарному надзору Ковшов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)

18.10.2017

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 18 » 10 20 17 г.

(должность, фамилия, инициалы)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору