Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ШАРЬИНСКОМ РАЙОНЕ
ул. Кооперативная, д.12, п. Ветлужский,
г. Шарья, Костромская обл., 157510
тел./факс: (49449) 5-63-39
E-mail: shar_ses@44.rospotrebnadzor.ru

В межведомственную комиссию по приемке готовности муниципальных образовательных организаций Мантуровского муниципального округа Костромской области к новому 2024-2025 учебному году

12 августа 2024 г. № 789

Замечания, выявленные в ходе работы межведомственной комиссии в МБОУ Вочуровская СОШ по адресу: д. Знаменка

1. В кабинете начальных классов (4-й класс) потолочные светильники при работе шумят.
2. В кабинетах: географии не работает 2 потолочных светильника, технологии и начальных классов (2-й класс) не хватает искусственного освещения.
3. В кабинетах истории, русского языка, географии, начальных классов, в горячем цехе пищеблока стеклополотно в окнах составное и с трещинами.
4. В кабинете химии отсутствует вода в кране, не подключен вытяжной шкаф к системе вентиляции, в вытяжном шкафу раковина не подключена к системе водоснабжения и канализации, демонстрационный стол не оборудован бортиками.
5. При входе в спортивный зал имеются дефекты полов, на внутренней отделке спортивного зала - грибок.
6. На пищеблоке в овощном и мясорыбном цехах используются производственные не цельнометаллические столы.
7. В горячем цехе отсутствует протирочная и овощерезательная машина для готовой продукции.
8. В игровой дошкольного отделения внутренняя отделка потолка имеет дефекты.

по адресу: п. Лесобаза

9. Дошкольное отделение не обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. По результатам исследований вода водопроводная в буфетной дошкольной группы не отвечает гигиеническим нормативам по содержанию бора (при норме 0, 5 мг/л фактически 2,7 мг/л).

Главный специалист-эксперт И.А.Грушина

Ведущий специалист-эксперт А.С.Перминова