

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» декабря 2024 г., 44240061000216782550
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Мантуровского
района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Костромской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Костромская, р-н Мантуровский, г Мантурово, ул Вокзальная, Дом 8, тел. 84944620485, e-mail:
manturovo_undpr@44.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 20 » декабря 2024 г. № 2412/010-44/53/ПРП**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЧУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 157310, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАНТУРОВСКИЙ, Д ЗНАМЕНКА, Д. 66
ИНН 4417001205

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. 20.12.2024 года в 13 часов 30 минут в ходе проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в отношении здания дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вочуровская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального округа Костромской области, расположенного по адресу: Костромская область, Мантуровский район, поселок Лесобазы, улица Заречная, дом б/н, проведен анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа. По итогам проведенного анализа, установлено следующее: Здание дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вочуровская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального округа Костромской области по функциональной пожарной опасности относится к зданиям категории Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно); В соответствии с требованием части 7 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. На основании указанного требования, в здании дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вочуровская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального округа Костромской области система пожарной сигнализации обеспечена автоматическим дублированием сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. В помещении пункта связи части 56-ПСЧ (по охране г. Мантурово) 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Костромской области (в радиусе обслуживания которой расположено здание художественной школы) установлено оборудование, на которое приходит сигнал о возникновении пожара с указанного объекта, в том числе приходит информация о неисправностях системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре на объекте. Согласно информации отображающейся на мониторе указанного оборудования следует, что имеются неисправности при эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре в здании дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вочуровская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального округа Костромской области, расположенном по адресу: Костромская область, Мантуровский район, поселок Лесобазы, улица Заречная, дом б/н, тем самым

нарушены требования, установленные абзацем 1 пункта 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1. Обеспечить выполнение обязательных требований пожарной безопасности установленных законодательством Российской Федерации. 2. Принять меры по обеспечению исправности систем автоматической противопожарной защиты здания учреждения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

старший инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Мантуровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Костромской области (государственный инспектор Мантуровского района Костромской области по пожарному надзору) Осьмова Наталья Евгеньевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

0B55C9D4E98DA095CA772234A388A6C5
Владелец: Осьмова Наталья Евгеньевна
Действителен с 22.11.2024 по 15.02.2026

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Осьмова Наталья Евгеньевна - старший инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Мантуровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Костромской области (государственный инспектор Мантуровского района Костромской области по пожарному надзору) телефон: +74944620485, E-mail: manturovo_undpr@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале