

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Костромской области г. Кострома ул. Индустриальная д. 53
Территориальное отделение НД и ПР Макарьевского и Кадыйского районов
157460 Костромская область г. Макарьев ул. Площадная д.3 тел./факс 49445 55-667

Предписание № 13 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева
Макарьевского муниципального района

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Макарьевского и Кадыйского районов по пожарному надзору А.И. Митрофанова № 13 от «6» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «8» по «30» июля 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка главным государственным инспектором Макарьевского и Кадыйского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Митрофановым А.И. объекта муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева по адресу: Костромская область г. Макарьев ул. Ветлужская, 34.

совместно с И.О. директора МКОУ СОШ № 2 г. Макарьева Рисположенской А.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.08.2008; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*	01.04.2021	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируемая на объекте находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"	01.04.2021	

3.	В помещении спортзала (1-й, 2-й этаж) на пожарных извещателях, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособность	ч.3 ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.3 СП 5.13130.2009	01.04.2021	
4.	Источники бесперебойного электропитания системы оповещения и управления эвакуацией людей находятся в неисправном состоянии.	ч.3 ч.4 ст.4, п. 11 ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.3 НПБ 88-2001	01.04.2021	
5.	Источники бесперебойного электропитания у автоматической установки пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии	ч.3 ч.4 ст.4, п. 2 ст. 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2021	
6.	Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей, отделяющих коридоры 2 и 3 этажей от центральной лестничной клетки, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 23 (д), п. 36 (г) ППР.	01.04.2021	
7.	На 2 и 3 этажах здания коридоры длиной более 60 м (71 м) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	ч. 3, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* абз. 2 СНиП 21-01-97*.	01.04.2021	
8.	Из актов зала на 3 этаже с числом посадочных мест более 100 помещение с массовым пребыванием людей (помещение с пребыванием более 50 человек) предусмотрен один эвакуационный выход.	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме".	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по
пожарному надзору Митрофанов А.И.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 30 » 07 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

И.О. Директора МКОУ СОШ № 2 г. Макарьева
Рисположенская А.И.

« 30 » 07 20 20 г.


(подпись)