

«Утверждаю»
Заведующий МКДОУ
детский сад «Росинка»
города Макарьева
Макарьевского муниципального района
Костромской области

_____ Зубкова А.В

«_____» _____ 2018 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов всех категорий и лиц с ОВЗ
в предоставляемых на нём услуг в сфере образования

I.Краткая характеристика объекта

1.1. Полное наименование (вид) объекта (по УСТАВУ) :

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» » города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области

1.2. Краткое наименование объекта: МКДОУ детский сад «Росинка» города Макарьева

1.3. Адрес объекта: Костромская область г. Макарьев ул. Окружная д.47-а тел. 8-494-45-55-5-77

1.4. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящие 2 здания:

1 здание : общая площадь 804,2 кв.м., количество этажей - 2, год постройки здания – 1967 год

Дата последнего капитального ремонта здания 1986 год

2 здание: общая площадь 1328,9 кв.м., количество этажей - 2, год постройки здания – 1978 год

Дата последнего капитального ремонта здания 1986 год

1.5. Сведения о прилегающих земельных участках: наличие земельного участка – да,
общая площадь 1га, на территории МКДОУ детский сад «Росинка» имеются 11 прогулочных участков.

1.6.Ведомственная принадлежность объекта - муниципальное казённое учреждение

1.7.Вид деятельности- дошкольное образование

1.8.Форма собственности объекта - муниципальная

1.9. Наименование вышестоящей организации:

Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района костромской области

II. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование код- 80.10.1

2.3. Форма оказания образовательных услуг (на объекте, дистанционно, на дому, с круглосуточным пребыванием) : на объекте

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети дошкольного возраста, дети школьного возраста, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) – дети дошкольного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалид- нарушение зрения

2.6. Общее количество воспитанников - 240 человек

III. Оценка состояния объекта образования в обеспечении условий доступности для инвалидов (материально-технические условия)

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)					
Описание помещений	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	150х150.	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие		не требуются
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	нет	создание
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	
Лестница наружная 01 группа					
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет	создание
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	С одной стороны 62 см нет	Установка установка
Лестница наружная 02 группа					
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет	создание
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон:	О	наличие	Нет	

	- на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	С О С	85-95 см не менее 30 см	нет	Установка установка
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	установка
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см		
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина * ширина	К	не менее 220х180 см	90х90	реконструкция
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 97см 17см	замена
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	100 см	Создание условий невозможно по причине проекта здания
	Разворотные площадки	К	не менее 150х150 см	нет	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	нет	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	О, К	не менее 1 ед. на этаж	нет	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	Нет	Создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие		

	- на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз - с нетравмирующим окончанием	O, C O, C	85-90 см не менее 30 см	87 см. С одной стороны Нет	Установка с другой стороны установка
Лестница №2 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	C	60 см	Нет	Создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	C	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз - с нетравмирующим окончанием	O, C O, C O, C	наличие 85-90 см не менее 30 см	87 см. С одной стороны Нет	Установка с другой стороны установка
Лестница №3 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	C	60 см	Нет	Создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	C	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз - с нетравмирующим окончанием	O, C O, C O, C	наличие 85-90 см не менее 30 см	87 см. С одной стороны Нет	Установка с другой стороны установка
Лестница №4 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	C	60 см	Нет	Создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	C	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз - с нетравмирующим окончанием	O, C O, C O, C	наличие 85-90 см не менее 30 см	87 см. С одной стороны Нет	Установка с другой стороны установка
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			Лифт не предусмотрен		
	Кабина: - габариты (глубина * ширина) - ширина дверного проема - поручни	K K O	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	C	наличие		
	Знак доступности	K, C	наличие		
Пандус внутренний на лестнице (первый этаж при переходе на 2 этаж)					

	Ширина марша	К	не менее 120 см	100 см	Создание условий не предусмотрено по техническим причинам проекта
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150х150 см		
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте -горизонтальныезавершениявверхивнизус нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие		
	Подъемник для инвалидов		наличие		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
	Эскалатор, траволатор	О	наличие		
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)					
Обслуживание через окно/прилавков			Проектом не предусмотрены		
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете					
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 120 см	90см	Расширение дверного проёма
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	есть	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150х150 см	есть	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	есть	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением по маршруту					Проектом не предусмотрена
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	К	80-110 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания			Проектом не предусмотрена		
	Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			

	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	нет	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	нет	

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
Санузел		Проектом не предусмотрен			
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема	К	не менее 120 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина * ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	нет	
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни -зона для кресла-коляски рядом С унитазом (ширина* глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180х165 см наличие не менее 80х120 см наличие	нет нет	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские – 2%, женские – 5% от общего числа кабин)					
5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте		Отсутствуют			
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	
	Надписи: - размещение на высоте; - высота прописных букв; - освещенность.	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	установка
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта	С С С	наличие 60-110 см наличие	нет	установка

	- на поручнях лестниц - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С	наличие наличие наличие		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	установка
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2	С	наличие	нет	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	нет	установка
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
	Вход на территорию:	К	наличие		
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90см	соответствует
	Знак доступности учреждения			нет	установка
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	47 м	соответствует
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	Нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350х500см	Нет	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - ширина полосы движения: - указатели направления движения	К, О К, О, Г	не менее 180 см наличие	150 см нет	установка
	декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию места отдыха: через 200 м	С О	наличие наличие	нет нет	установка
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	есть	
	Пандус: - высота подъема	К, О К	НД-не более 1:10 0,8 м	Отсутствует	

	- уклон	К, О	НД - не более 1/12		
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95см	Отсутствуют	

7. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

Категория инвалидов

на кресле-коляске (К)		с нарушением опорно-двигательного аппарата (О)		с нарушением зрения (С)		с нарушением слуха (Г)	
-		-		-		-	
7.1. Доступность элементов общественных зданий для различных категорий инвалидов							
№	Наименование элементов территории бульвара, сквера	Фактическая доступность для инвалидов					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)		
1.	Входная группа	-	-	-	+		
2.	Пути движения	-	-	-	+		
3.	Зона обслуживания	-	-	-	+		
4.	Санитарно-бытовые	-	-	-	+		
5.	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-		
6.	Территория объекта	-	-	-	+		

7.2. Заключение о доступности общественных зданий для инвалидов

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Нужное отметить знаком «Х»

В результате обследования установлено:

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для получения образования инвалидами всех категорий - недоступно.

8. Необходимые мероприятия по адаптации объекта образования для доступности инвалидов всех категорий:

1. Адаптация путей движения для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ
2. Оборудование автостоянки для инвалидов колясочников с указанием знака «Инвалид».
3. Оборудование санитарно-гигиенических помещений
4. Оборудование входов в здания - пандусов снаружи и внутри здания, установка нескользящих покрытий, установка тактильных средств и поручней на пути передвижения, расширение дверных проёмов.
5. Оборудование информационных табличек для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ.

Заведующий МКДОУ детский сад «Росинка»

А.В.Зубкова

Члены рабочей группы:

С.А.Петрушина
Н.С.Ефимова
Н.А.Цветкова
В.Ю.Кирейчева

IV.Оценка состояния объекта образования в обеспечении условий доступности для инвалидов (кадровые и методические условия)

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой образовательной услуги	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов
1	Наличие специалистов в организации, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при оказании образовательных услуг (педагог- психолог, дефектолог, учитель –логопед, социальный педагог)	имеются
2	Наличие в организации специалистов(тьюторов), которые оказывают услуги по сопровождению инвалидов по территории объекта.	отсутствуют
3	Проведение инструктирования или обучение сотрудников по приобретению ими навыков в работе с инвалидами, по вопросам связанным с получением образовательных услуг.	имеется
4	Наличие адаптированных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ	имеется
5	Наличие специалистов – сурдопереводчика и тифлопереводчика для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением зрения.	отсутствуют
6	Наличие специализированных пособий и материалов для индивидуальной работы с инвалидами с нарушением зрения и нарушением слуха (шрифт Брайля, индукционные панели, звукоусиливающая аппаратура, тактильные дидактические пособия и др.)	отсутствуют
7	Наличие специализированных пособий и материалов для индивидуальной работы с инвалидами с нарушением опорно- двигательного аппарата и инвалидов колясочников.	Отсутствуют
8	Наличие специализированных пособий и материалов для индивидуальной работы с инвалидами, имеющими умственные нарушения.	Имеются частично

V. Предлагаемые управленческие решения по приведению объекта образования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по обеспечению условий доступности для инвалидов всех категорий

№	Предлагаемые управленческие решения	Сроки выполнения, источники финансирования
1	Расширение дверных проёмов и замена дверных блоков	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
2	Установка поручней при входе в здания и внутри зданий по пути передвижения к местам общего пользования (коридоры, музыкальные залы и физкультурный зал)	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
3	Установка пандусов	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
4	Приобретение и установка носителей информации (специальные стенды и звуковые маяки) для инвалидов имеющих стойкие нарушения зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
5	Установка световых табло, тактильных средств для детей с нарушением зрения для обозначения препятствий, поворотов, предупреждений об опасности.	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
6	Проведение работ по выделению контрастным светом ручек дверей и дверных проёмов	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
7	Приобретение и укладка противоскользящего покрытия при входе в здания	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
8	Приобретение специализированных пособий и материалов для индивидуальной работы с инвалидами разных категорий.	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»
9	Проведение работ по нанесению контрастной маркировки верхней и нижней ступени лестничного марша	До 2025 года при включении дошкольного учреждения в программу «Доступная среда»