

	результате чего не обеспечивается раздельную передачу извещений о пожаре, неисправности)			
3	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности (не обеспечена требуемая пожаростойкость проводов системы автоматической пожарной сигнализации)	п. 13.15.7 Свода правил СП 5.13130.2009, п. 61 ППР	01.08.2018	
4	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности (срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации происходит от одного дымового пожарного извещателя)	п. 14.1 Свода правил СП 5.13130.2009, п. 61 ППР.	01.08.2018	
5	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию (проект)	п. 61 ППР	01.08.2018	
6	На путях эвакуации на втором этаже часть полового покрытия выполнено горючими материалами	ч.ч.1, 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ТОНД и ПР Нерехтского района и г. Волгореченск –
государственный инспектор Нерехтского района и
г. Волгореченска по пожарному надзору
капитан внутренней службы



Д.С. Яковлев

«22» августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МОУ Космогонинская СОШ Козин-Корнилов
«22» 08 2017 г.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)