

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Управление Надзорной Деятельности и Профилактической Работы
Главного управления МЧС России по Костромской области**

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Нерехтского района и г. Волгореченск
г. Нерехта, ул. Молодёжная, д. 2а, тел.(49431)7-52-01 e-mail: nerehtagpn@mail.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ № 40/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального общеобразовательного учреждения Космынинская средняя
общеобразовательная школа муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Нерехтского района по пожарному надзору № 40 от 02.08.2017 года, ст. 6 Федерального закона
Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 09.08.2017 по 22.08.2017

(время и дата проведения проверки)

проведена проверка МОУ Космынинская СОШ дознавателем ТОНД и ПР Нерехтского района
и г. Волгореченск –государственным инспектором Нерехтского района и г. Волгореченска по
пожарному надзору капитаном внутренней службы Яковлевым Дмитрием Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Космынинская СОШ Коршуновой Еленой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности (прибор приёмно-контрольный не обеспечивает раздельную передачу извещений о пожаре, неисправности)	п. 13.14.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, далее ППР	01.08.2018	
2	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели включены в один шлейф с дымовыми пожарными извещателями, в	п. 13.14.5 Свода правил СП 5.13130.2009, п. 61 ППР	01.08.2018	