



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
(наименование территориального органа МЧС России)

156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53 т.493-748 ф.493-758 E-mail: mchs44kos@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Парfenьевского и Антроповского районов**
(наименование органа государственного надзора)

157270 Костромская область с. Парfenьево м-н «Зелёный» д.30, тел. 8494 40 2-41-06,
E-mail: tond17@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«30» августа 2017 года

с. Парfenьево

Заведующей МКДОУ детский сад «Сказка»

Осиповой Н.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий совершения административного правонарушения.**

Я, государственный инспектор Парfenьевского и Антроповского районов Костромской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Зарубина И.О., рассмотрев материалы плановой проверки от 24 мая 2017 года, проведённой в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

по юридическому адресу: 157270, Костромская область, Парfenьевский район, с. Парfenьево, ул. Юбилейная 8

установил:

" 28" августа 2017 г. в 11 час. 00 мин. в ходе проведения плановой проверки на объекте МКДОУ детский сад «Сказка», по адресу: 157270, Костромская область, Парfenьевский район, с. Парfenьево, ул. Юбилейная 8, заведующая Осипова Н.А., как руководитель юридического лица допустила нарушения требований пожарной безопасности:

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Правила противопожарного режима в РФ: п. 20).

за что предусмотрена административная ответственность по ст. часть 1 статьи 20.4

(указываются статьи

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Руководствуясь статьями КоАП РФ,

ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Принять меры к устранению всех, указанных выше нарушений требований законодательства РФ о пожарной безопасности в сроки согласно предписания № 4/1/1 от 28.08.2017 года.
2. О принятых мерах сообщить письменно в ТО НД и ПР Парфеньевского и Антроповского районов в 30-тидневный срок со дня получения настоящего представления.
3. За непринятие мер по настоящему представлению и предоставление недостоверной информации (равно непредставление информации) предусмотрена административная ответственность в соответствии с требованиями статей 19.6 КоАП РФ и 19.7 КоАП РФ, а также ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Дополнительно разъясняю Вам, что

1. За бездействие по устранению предписанных пожарным надзором к устраниению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч.1 и ч.3 ст.20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа на юридическое лицо в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей;

Государственный инспектор
Парфеньевского и Антроповского районов
по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы

И.О. Зарубина

Получено 30.08.2018 Осинова И.Ю.
(дата, подпись, расшифровка)