

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ
по итогам проверок МОУ Судиславской СОШ 2014-2015 учебный год

Орган государственного контроля	Дата проверки, № акта	№ п\п	Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного документа (акта) и нормативный акт, требования которого нарушены	Принятые меры	Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушений
Отделение надзорной деятельности Судиславского района УНД ГУ МЧС по Костромской области	15 апреля 2015 г. №28	1	Система пожарной сигнализации не обеспечена дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией	Ч.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Запрос учредителю о выделении денежных средств	
	11 августа 2015 г. №69	2	Система пожарной сигнализации не обеспечена дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией	Ч.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Гарантийное письмо администрации Судиславского муниципального района от 31.07.2015 г. исх.№ 2038	