

**АКТ ПРОВЕРКИ ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА ОТ 14 ЯНВАРЯ 2016**



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, п. Новый, 3, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@kmtn.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности г. Костромы
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Костромской области
г. Кострома, пр-кт, Мира, 129, Кострома, 156000, тел: 8(4942) 493-764

г. Кострома
(место составления акта)

“ 14 ” января 20 16 г.
(дата составления акта)
16 : 30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 440

По адресу/адресам: г. Кострома, ул. Березовая роща, 19

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности
г. Костромы № 440 от 23 ноября 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/высплановая, документарная/выездная)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы

"Центр развития ребенка - Детский сад № 13"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ” января 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 14 ” января 20 16 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

территориальным отделом надзорной деятельности г. Костромы УНД ГУ МЧС России по Костромской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

4.12.2015

Иван Александров И.С.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г.Костромы по пожарному надзору Батуринов Алексей Дмитриевич;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Александр И.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований в области пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения. Название нормативного акта, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1.	Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала без дублирования этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; «О пожарной безопасности», ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83. ч. 7; приказ МЧС России № 743 от 27.12. 09 г.)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"
2.	Помещения групповых ячеек со 2-го этажа, в которых находится 10 и более детей не оборудованы дополнительными эвакуационными выходами в	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

	<p>количестве не менее 2-х. (средняя Б группа 2-й этаж, подготовительная группа 2-й этаж). (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; п.6.12*, 6.13*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	<p>учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"</p>
3.	<p>В помещениях прачечной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; Правила противопожарного режима утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г п. 61; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» Приложение таблица. 1, 2, 3, 4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Таблица А.1, А.2, А.3, А.4)</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"</p>
4.	<p>В помещениях прачечной отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; Правила противопожарного режима утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г п. 61; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» Таблица 1, Таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Таблица 1, Таблица 2)</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"</p>
5.	<p>В переходе на путях эвакуации допускается перепад высот менее 45 см. Перепад высот допущен в результате установки ступеней в количестве 3 шт, 1-10 см, 2-14 см, 3-18 см. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); п. 36 (а) Правила противопожарного режима утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</p>	<p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"</p>
6.	<p>На путях эвакуации из спальни 2-го этажа допускается перепад высот менее 45 см. Перепад высот составляет</p>	


	40 см. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); п. 36 (а) Правила противопожарного режима утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"
7.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа со второго этажа (новая часть здания), не соответствуют требованиям по ширине, размерам и конструкциям ступеней, высоте ограждений, что является нарушением (статья 1, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» принятого Государственной Думой 18 ноября 1994 года № 69; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 (Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли);	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 13"


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Дружинин М.И. от 16.01.16.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Костромы по
пожарному надзору

Батурин А.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заказчиком №5004 от 15 Января 2016 г.
Будильников

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«15» января 2016 г.

Батурин
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Управление надзорной деятельности и профилактикой
ГУ МЧС России по Костромской области
г. Кострома, пр-кт. Мира, 129, Кострома, 156000, тел.: 8(4942) 493-764

г. Кострома
(место составления акта)

«14» января 2016 г.
(место составления акта)
16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 440

По адресу/адресам: г. Кострома, ул. Березовая роща, 19

На основании: распоряжения заместителя территориального отдела надзорной деятельности
г. Кострома № 440 от 23 ноября 2015 года

была проведена плановая/внеплановая проверка в отношении

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы
Центр развития ребенка - Детский сад № 13

Дата и время проведения проверки:

«12» января 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 2
«14» января 2016 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность: 2

Составлено в двух экземплярах: проверенным, представителем, должностным лицом государственного органа надзорной деятельности и профилактикой (подпись и печать должностного лица)