



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, 156019, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
Кострома, ул. Индустриальная, 53, 156019, тел: 8(4942) 493-738, факс: 493-706

**Предписание № 107/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы
«Центр развития ребенка-Детский сад № 13».

23 мая, 17 июня 2019 года государственными инспекторами г. Костромы по пожарному надзору Калинин Евгений Павловичем, Каравайниковой Дарьей Николаевной проведена плановая выездная проверка с целью соблюдения требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка-Детский сад № 13», расположенного по адресу: г. Кострома, Березовая роща, д. 19

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях второй младшей группы, помещений старшей группы, помещений подготовительной логопедической группы, музыкального зала над вторым эвакуационным выходом отсутствует элемент системы оповещения (световой оповещатель "Выход"), также отсутствуют ручные пожарные извещатели	■ ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ■ п. 33, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме".	10.07.2020	

		▪ п. 4.1 табл. 1, п. 5.1 табл. 2 п. 18 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». ▪ табл. 1, табл. 2 п. 4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» • п. 13.13 СП 3.13130.2009;		
2.	В помещениях бойлерной, вентиляционной, хлораторной, не оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, допускается хранение различных предметов	▪ п. 23 6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме" ▪ п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"; ▪ ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52, ст. 54, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ▪ п. 4; табл. 3 п. 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ▪ п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;	10.07.2020	

		п. 17.1, приложение А таблица А.3 п. 38 СП 5.13130.2009;		
3.	Техническое помещение напротив методического кабинета (1 этаж новой части здания) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"; ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52, ст. 54, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4; табл. 3 п. 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 17.1, приложение А таблица А.3 п. 38 СП 5.13130.2009;	10.07.2020	
4.	Бывшее помещение санузла (новая часть здания лаборатория 1. этаж) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"; ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 52, ст. 54, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4; табл. 3 п. 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав-	10.07.2020	

		томатическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 17.1, приложение А таблица А.3 п. 38 СП 5.13130.2009;	10.07.2020	
5.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями норм (согласно акта замера уровня громкости от 12 апреля 2019 г.)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"; ч. 3 ст. 4, п. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.14, 3.15, п. 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»; п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	10.07.2020	
6.	Не повышен предел огнестойкости металлических конструкций лестничных маршей (основное здание левый лестничный марш, правый лестничный марш на первом этаже)	ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 58, ч. 1, 2 ст. 87 приложение табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	10.07.2020	

		п. 5.18* табл. 4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 21 ППР РФ		
7.	Кабельные линии (шлейфы) пожарной сигнализации выполнены кабелем ТРП, КСПВ без маркировки (частично проложены открытым способом)	ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.60 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»; п. 13.15.3, 13.15.7 СП 5.13130.2009; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ 31565-2012	10.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору, а именно:

в июле 2020 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Гос. инспектор г. Костромы по пожарному надзору Калинин Е.П.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)

17.06.2019



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Корсаков И.В.
(подпись)

« 17 » 05 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

по устранению нарушений требований пожарной безопасности				
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр детского творчества» г. Кострома				
Центр детского творчества Детский сад № 12а				
23 июля 17 июля 2019 года государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Калинин Е.П. совместно с Карманниковой Дарьей Николаевной проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Центр детского творчества» г. Костромы.				
В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:				
№ п/п	Содержание нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (пункты) статьи нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного акта субъекта Российской Федерации, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Ответственный должностной сотрудник
1	В помещениях второй младшей группы, комнаты старшей группы, помещений дошкольников дошкольного детского сада № 12а отсутствуют огнетушители для каждого эвакуационного выхода; отсутствуют элементы системы оповещения (световой оповещатель «Выход»), также отсутствуют ручные пожарные извещатели	* ч. 3 ст. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», * п. 33 п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 января 2012 года № 790 «О противопожарном режиме»	10.07.2019	