



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Костромской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Шарьинском районе
Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, д. 12, тел. 56339, 55515
shar_ses@44.rosпотребnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 19

п. Вохма

« 04 » 03.2024

г.

(место выдачи предписания)

Мною, Зайцевой Екатериной Николаевной, специалистом-экспертом
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лапшинская основная общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области, расположенного по адресу: 157768, Костромская область, Вохомский район, с. Лапшино, д. 22; с. Лапшино, д. 28, ИНН 4410001943, ОГРН 1024402432911
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита было установлено:

1. Вход в здание учебного корпуса не оборудован тамбуром или воздушно-тепловым завесом, чем нарушены требования п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. (далее СП 2.4.3648-20) в соответствии с которым входы в здания оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завесами, если иное не определено главой III Правил.
2. В учреждении – в складском помещении пищеблока, в гладильной, в постирочной, в туалетном помещении группы дошкольного образования на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, чем нарушены требования п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов; безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.
3. В МОУ «Лапшинская ООШ» ежемесячное обследование зданий и территории учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов;

В срок до 01.09.2024 года:

3. Оборудовать вход в здание учебного корпуса тамбуром или воздушно-тепловым завесом, в соответствии с требованием п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.
4. Оборудовать на отопительных приборах в складском помещении пищеблока, в гладильной, в постирочной, в туалетном помещении группы дошкольного образования ограждающие устройства, в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
5. Обеспечить образовательное учреждение питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения согласно п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 176 таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лапшинская основная общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области, расположенного по адресу: 157768, Костромская область, Вохомский район, с. Лапшино, д. 22

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Шарьинском районе по адресу: Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, д. 49. тел./факс (49450) 2-12-96 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее сроков, указанных в предписании, в срок до «01» мая 2024 года и «01» сентября 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт


(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Е. Н. Зайцева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 03 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: