



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
Чухломского района**

ул. Октября, 18, г. Чухлома,
Костромская область, 157130,
тел. 8(49441)2-13-27



Директору
бюджетного муниципального
дополнительного образования учреждения
детства и юношества «Дар»
Чухломского муниципального района
Костромской области

Кузнцовой М.В.

ул. Октября, д. 6, г. Чухлома,
Костромская область 157130

08.09.2022 №12-2022/Прдп135-22-20340027

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о выборах, о
пожарной безопасности

Прокуратурой Чухломского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о выборах, о пожарной безопасности в деятельности избирательного участка № 541, расположенного в здании МБУ ДО ДДЮ «Дар».

Пункт 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно части 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица предоставляют в распоряжение избирательных комиссий необходимые помещения, а также обеспечивают охрану предоставляемых помещений.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства № 1479) устанавливает, что в отношении здания или сооружения, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

В нарушение указанных требований законодательства, при проверке плана эвакуации, расположенного в здании МБУ ДО ДДЮ «Дар» установлены факты несоответствия действительности информации указанной на них, в том числе в части расположения мест хранения первичных средств пожаротушения.

Так, несмотря на проведенную перепланировку помещений 1 этажа здания, план эвакуации содержит неактуальную информацию о направлениях эвакуации людей при пожаре, а также о расположении огнетушителей.

Выявленные нарушения требований законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, принимающих участие в выборной кампании, а также несовершеннолетних, пребывающих в МБУ ДО ДДЮ «Дар».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Чухломского района и в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в том числе актуализировать план эвакуации.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших указанные нарушения, к дисциплинарной ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Чухломского района.

4. О результатах рассмотрения представления в течение месяца со дня внесения настоящего представления письменно сообщить в прокуратуру района.

Прокурор района

старший советник юстиции

В.А. Лукьянов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2253D7953DF65E914BACE1DDAC5E7EE8C5EE42BC

Владелец: Лукьянов Владимир Александрович

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023