



**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

*Натали Владимировна
Асирова*

МКОУ Чернышевская ООШ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ**

Юр.адрес: Костромская область,
Кадынский район с.Чернышево ул.Советская д.11
ИНН 4412002406
ОГРН 1024402635 223

157900, Костромская обл,
п. Островское, ул.Ленина, д.16
телефон (факс): 27-7-33
телефон: 27-1-39

26.09.19 № 601

*заявки сделаны на
рабоч
картеризацию
процесс картри - жалоба
отсутствия (по)*

ПРЕДПИСАНИЕ

*протокол от 26.09.19 -
итогом
подписывается*

Выдано

по акту проверки от 26.09.19

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области в Островском районе с 30.08.19 по 26.09.19 проведена внеплановая выездная проверка по выполнению предписания исх.№49 от 25.02.19 муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чернышевская основная общеобразовательная школа Кадынского муниципального района Костромской области юр.адрес. С Чернышево ул.Советская д.11: Кадынского района, Костромской области. При проверке выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

Федерального закона от 30.02.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 11,28;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

нет Согласно п. 4.27. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

В нарушении данного пункта в лаборантской кабинета химии, физики *архив 2 раковины* умывальная раковина отсутствует.

заявка от 10.09.19 Согласно п. 4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь строящихся - не менее 3,6 м

В нарушении данного пункта: отслаивается штукатурка, побелка на потолке в кабинете информатики, географии, коридоре 1 этажа, в туалетах 1 этажа, в спортзале.

Согласно п.4.29. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

✓ **В нарушении данного пункта** пол со щелями, выбоинами в кабинете химии, физики, коридоре 2 этажа.

Согласно п. 5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера.

(в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)

Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93	Группа роста (в мм)	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм)	Цвет маркировки	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм)
1	1000 - 1150	460	Оранжевый	260
2	1150 - 1300	520	Фиолетовый	300
3	1300 - 1450	580	Желтый	340
4	1450 - 1600	640	Красный	380
5	1600 - 1750	700	Зеленый	420
6	Свыше 1750	760	Голубой	460

Всего 108 шт
В нарушении данного пункта ученическая мебель в начальных классах не соответствует росту-возрастным особенностям детей, школьная парта, не отрегулирована, не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Мебель в начальных классах, согласно проведенных исследований, стол, стул у 5 детей не соответствуют нормируемым показателям, что подтверждено протоколом исследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Костромской области в Островском районе №285-0 от 11.09.19, экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Костромской области в Островском районе № 248-0 от 18.09.19)

Согласно п.5.8. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

Маска
В нарушении данного пункта в кабинете химии вытяжной шкаф не работает, не оборудован вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии.

Согласно п.5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

В нарушении данного пункта напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей В/м в диапазоне частот 5Гц-2кГц (без 45-55Гц) не соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения №2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (приложение)» и составляет 80 В/м (при норме 25 В/м).- что подтверждено экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Костромской области в Островском районе № 248-0 от 18.09.19, протоколом измерений исследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Костромской области в Островском районе №287-0 от 11.09.19)

ком. стол, ком. кресла
Расстановка ПКЭМ не соответствует нормативным требованиям, у столов нет подставок для ног.

Согласно п.5.8! Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

В нарушении данного пункта в кабинете химии вытяжной шкаф не работает, не оборудован вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии.

окна
Согласно п 6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

В нарушении данного пункта : фрамуги и форточки не функционируют ввиду того что оконные блоки ветхие, не открываются.

Согласно п.6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно

В нарушении данного пункта в кабинете русского языка, физики, коридоре 1 этажа, литературы, истории, коридоре 2 этажа здания окна не из цельного стеклопакета, заклеены скотчем.

заклеены
Согласно п 7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному,

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72)

В нарушении данного пункта - искусственное освещение в кабинете начальных классов не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: измеренные значения - 195 - 273лк, при нормативном значении 300-500лк., что подтверждено протоколом исследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Островском районе №285-0 от 11.09.19, экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Островском районе № 248-0 от 18.09.19)

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г.

Согласно п.3.6. Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

В нарушении данного пункта: моечные ванны, э/плита не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Согласно п.4.2. При оснащении производственных помещений следует отдавать предпочтение современному холодильному и технологическому оборудованию.

В нарушении данного пункта отсутствует картофелечистка, овощепротирочная машина. *не карт*

Согласно п.6.5. Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении и согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В нарушении данного пункта: примерное меню не согласовано с ТО Управления ФС Роспотребнадзора по Костромской области в Островском районе *не согласовано*

Согласно п.14.2. Юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, обеспечивают:

- организацию производственного контроля, включающий лабораторно-инструментальные исследования;

В нарушении данного пункта: производственный контроль не организован, не представлены протокола лабораторных исследований за 2019 год *прислать не*

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 15 мая 2013г. № 26:

Согласно п.4.15. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

В нарушении данного пункта проветривание спальни не проводится ввиду того, что форточки и фрамуги не функционируют из-за ветхости оконных рам.. *доп. групп.*

Согласно п.4.16. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

В нарушении данного пункта остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета в раздевалке (заклеено скотчем). *проблема*

Согласно п.4.35. В дошкольных образовательных организациях рекомендуется предусматривать постирочную. Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными.

В нарушении данного пункта вход для сдачи грязного белья и получения чистого белья в помещение один.

Согласно п 5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

В нарушении данного пункта пол в всех помещениях неровный, выбит, что затрудняет проведение уборки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Согласно -п.6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

В нарушении данного пункта подбор мебели для детей, расстановка стульев, проведена без учета антропометрических показателей, из 10 замеров столов, стульев 10 не соответствуют нормативным показателям. *пол. 8 доп. групп.*

телям, что подтверждено протоколом измерений мебели филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Островском районе №28-0 от 30.01.19 прилагается)

Столы и стулья не одной группы мебели, мебель требует замены

Согласно п.14.11. При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется овощепротирачная машина.

овощепротирающая машина
В нарушении данного пункта отсутствует овощепротирачная машина для приготовления картофельного пюре, приготовление картофельного пюре осуществляется вручную

Руководствуясь п.1ч.1ст.17 ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст.50.ст.51 ФЗ от 30.03 1999г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании акта проверки от 26.09.19г. целью соблюдения требований санитарного законодательства **предписываю** устранить нарушения до 01.12.2019.

принят от 26.09.19
О принятых мерах представить информацию в территориальный отдел Управления ФС Роспотребнадзора по Костромской области в Островском районе в срок до **01.12.19** по адресу: Костромская область п.Кадый Макарьевская д.96

Невыполнение в установленный срок предписания по устранению нарушений санитарного законодательства предусматривает административную ответственность по ст. 19.5 ч.1 КоАП.

Предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные главой 24 АПК РФ.

ВрИО начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Костромской области
в Островском районе:

Н.П.Соколова

Соколов

получил 26.09.2019 Каскарова

получил/а/: _____