

1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: ВОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ

Наименование объекта, адрес объекта: здание МОУ Леденгская ООШ, Костромская область, Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента: нет/есть	Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка перед лестницей Отсутствуют поручни	О, С О	Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Установить поручни	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Пандус (наружный)	нет	Пандус отсутствует	К	Установка пандуса	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Входная площадка перед дверью	есть	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	Отсутствуют фиксаторы Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе Нижняя часть не защищена	К, О С К	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто». Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Сменить дверное полотно	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

			противоударной полосой, отсутствуют смотровые панели			
5	Тамбур	есть	-	-	-	
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-

1. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Вход в здание	ДУ	В рамках текущего ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*