

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области

157000 Костромская область г. Буй ул. Максима Горького д. 86, E-mail: gpn-buy@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № __16__ / __1__**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению "Сусанинская средняя общеобразовательная школа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения _____

№ __16__ от «__11__» __05__ 2022__ года

в период с «__17__» __05__ 2022 г. по «__26__» __05__ 2022 г.

Начальником территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области государственным инспектором Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору Успенским Олегом Анатольевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка _____

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Сусанинская средняя общеобразовательная школа" Финяк Светлана Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует акт ввода в эксплуатацию системы АПС и системы оповещения людей о пожаре, <u>отсутствует проект</u>)	Пункт. 54 Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР)	01.08.2022 г	
2.	Отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах двери ведущей из коридора 2-го этажа в лестничную клетку.	Пункт 24 ППР	01.08.2022 г	
3.	Первые двери эвакуационного выхода ведущие на металлическую лестницу открываются не по ходу движения.	Пункт 27 д) ППР	01.08.2022 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Сусанинская средняя общеобразовательная школа" Финяк Светлана Александровна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буйского и Сусанинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области государственный инспектор Буйского и Сусанинского районов по пожарному надзору

Успенский Олег Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.