



**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

156005, г. Кострома,
бульвар Петровский, д. 5
телефон (факс): (4942) 426949
e-mail: central@44.ruspotrebnadzor.ru
ИНН 4401050824, КПП 440101001
ОГРН 1054408611597, ОКПО 50103320

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования
города Костромы «Центр творческо-
го развития «Академия»

23.11.2017 № 10242-01

На № _____

г. Кострома
23.11.2017

приложение к акту проверки от 23.11.2017

ПРЕДПИСАНИЕ

Управлением при проведении плановой выездной проверки с 27.10.2017 по 23.11.2017 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр творческого развития «Академия», расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.17а, выявлены нарушения требований санитарных норм и правил:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

- в главе I, в п.1.8. указано, что работники организации дополнительного образования должны быть привиты в соответствии с национальным календарем прививок. Фактически на момент проверки в медицинской книжке Калитенко Н.Н. отсутствует отметка о ревакцинации против гепатита В(V3);
- в главе II, в п.2.5. указано, что территория организации дополнительного образования должна иметь наружное освещение. Уровень искусственной освещенности на территории во время пребывания детей должен быть не менее 10лк на уровне земли в темное время суток. Фактически на момент проверки освещение территории асфальтовой площадки(бывший автодром) и по пути следования детей к выходу с территории учреждения искусственное освещение отсутствует;
- в главе II, в п.2.7,2.8. указано, что территории площадок должны быть выполнены так, чтобы предупредить затопление их дождевыми водами, покрытие площадок должно быть выполнено из материалов, не оказывающих вред-

ного воздействия на человека. Практически на момент проверки вся территория учреждения от здания до выхода за территорию имеет множественные, глубокие повреждения целостности асфальтового покрытия;

- в главе III, в п.3.8. указано, что материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Потолки, стены, полы должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом. Фактически на момент проверки в туалете для девочек линолеум имеет повреждение целостности покрытия; в кабинете «Страноведение», в кабинете « Академия мастерства» в стены оклеены бумажными обоями, в лаборантской кабинета « Академия мастерства» часть стен не покрашена, требует ремонта; в помещениях кладовых 2/3 покрытия пола требует ремонта, т.к имеет нарушение целостности покрытия, на потолке отслоилась краска; течет кровля;
- в главе V, в п.5.4 указано, что направленность светового потока от окон на рабочую поверхность должна быть левосторонней. Фактически на момент проверки в кабинетах «Лобачевский», « Лихачев», « Страноведение» учебные столы расставлены без учета левостороннего естественного освещения;
- в главе V, в п.5.7 указано, что учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением. Фактически над досками в кабинете «Тьюторская», кабинет «Менделеев» над досками отсутствуют софиты;
- в главе V, в п.5.9 указано, что все осветительные приборы должны содержаться в исправном состоянии. Фактически на момент проверки в методическом кабинете не горит 8 ламп;
- в главе VI, в п.6.4. указано, что ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Фактически на момент проверки ограждение отопительных приборов вообще отсутствует в туалетах, в бытовой комнате;
- в главе VI, в п.6.7.,6.8. указано, что все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. Площадь фрагм и форточек, используемых для проветривания , должна быть не менее 1/50 площади пола.Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна. Фактически все окна находятся в крайне ветхом состоянии (не менялись с года постройки здания 1939, не открываются, все облупившиеся), что не допускает их открытие, площадь форточек значительно меньше 1/50 площади пола, плоскость открытия окон не обеспечивает режим проветривания;
- в главе VII, в п.7.1 указано, что мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными, иметь маркировку, соответствующую ростовой группе, не допускается использовать стулья с мягкими покрытиями, офисной мебели. Фактически на момент проверки в кабинетах«Лобачевский», «Менделеев», «Лихачев», «Архимеды» используются офисные столы и стулья, мебель не имеет маркировки;

- в главе IX, в п.9.2 указано, что по качеству и безопасности питьевая вода(в том числе и бутилированная) должна отвечать требованиям к питьевой воде. Фактически по результату анализа кипяченой воды (протокол № 12550 от 2.11.2017) общее микробное число составило более 300 КОЕ/мл. Норма в водопроводной воде общего микробного числа допускается не более 50 КОЕ/мл;

- в главе XI, в п.11.1. указано, что руководитель является ответственным лицом за организацию и полную выполнения настоящих санитарных правил. Фактически на момент проверки установлено, что директор Воробьева Марина Владимировна ослабила контроль, не смогла обеспечить необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

Приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:

В п.8. указано, что работодатель обязан организовать учет выданных направлений на медицинский осмотр. Фактически на момент проверки не ведется учет выданных направлений на медицинские осмотры.

С целью недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, приведения учреждения в соответствие с требованиями Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно ст.51 ФЗ № 52 « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» Вам необходимо устранить нарушения режимных моментов немедленно, замечания, требующие финансовых затрат в срок до 30.07.2018 года. Информацию о проделанной работе представить в Управление в срок до 01.08.2018 года.

За невыполнение в установленные сроки предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5 ч.1 КоАП.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 АПК РФ

Руководитель управления



А.А. Кокоулин