

Ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений (ПАК «Стрелец-Мониторинг») о срабатывании пожарной сигнализации в подразделение противопожарной службы

г. Кострома

«11» января 2016 г.

Рабочая комиссия в составе:

Председатель комиссии –представитель Заказчика:

Директор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 73» Макарова Л.Ф.

Председатель Центральной мониторинговой службы – член комиссии:

Генеральный директор ООО «СПМ – 44» Гавриленко В.В.

Генеральный директор ООО «Грифон» Скворцов Д.И.

Начальник отдела технического обслуживания ООО «Грифон» Яковлев О.Д.

составила настоящий акт о нижеследующем:

Организацией ООО «Грифон» осуществлены работы по монтажу технических средств ПАК «Стрелец-мониторинг» на объекте защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 73» по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, 10г.

Результат апробирования:

№ шлейфа	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1	Пожар	ИПД 3.1м	Успешно
2	Неисправность	ИПД 3.1м	Успешно
3	Пожар	ИПР	Успешно
4	Неисправность	ИПР	Успешно

Технические средства: АПС

Наименование и количество приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации на объекте защиты: Сигнал-20М - 2 шт

Наименование и количество технических средств ПАК «Стрелец-мониторинг»:

Станция объектовая исп. 2 -1 шт

Заключение рабочей комиссии: Функционирование оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» осуществляющего автоматическую передачу сформированного объектовыми станциями ПАК «Стрелец-мониторинг» в подразделение противопожарной службы на момент проверки осуществляется безотказно.

Акт составлен в 3-х экземплярах.

Председатель комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:



Макарова Л.Ф.

Гавриленко В.В.

Скворцов Д.И.

Яковлев О.Д.



