



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
г. Кострома, п. Новый, 3, Кострома, 156012, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@kmtn.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области
г. Кострома, просп. Мира, д. 129, 156012, тел: 8(4942) 35-89-41

Предписание № 524/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Костромы «Детский сад № 73»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

07, 11, 17 декабря 2015 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору
государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору старшим
лейтенантом внутренней службы Романовой Натальей Владимировной в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Костромы «Детский сад № 73», расположенного по адресу: город Кострома, ул.
Боровая, д. 10 г

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1	2	3	4	5

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Ст. 1 ФЗ-69; ч. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	10.08.2014	
--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору:

в августе 2017 года.
(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор

по пожарному надзору Романова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«17» 12 2015 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«17» 12 2015 г.



(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору